СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ34. Н00166 № ПС 010764

Срок действия с 25.12.2025 по 24.12.2030

Код ОКПД 2: 27.32.13.196
Код ТН ВЭД: 8544 49 910 8

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «СегментЭНЕРГО»
ОГРН 1125048000340, ИНН/КПП 5048028638/504801001.
Адрес: 142307, Россия, Московская область, Чеховский район, город Чехов, улица Складская, промышленная зона Энергомаш территория, строение 8/1,оф. 1
Тел.: +7 4967270638. E-mail: secr.segmentenergo@yandex.ru

наименование заявителя, ОГРН, адрес, телефон, факс

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «СегментЭНЕРГО».
Адрес: 142307, Россия, Московская область, Чеховский район, город Чехов, улица Складская, промышленная зона Энергомаш территория, строение 8/1,оф. 1
Тел.: +7 4967270638. E-mail: secr.segmentenergo@yandex.

наименование заявителя, ОГРН, адрес, телефон, факс

Орган по сертификации

№ССБК RU.ПБ34 Орган по сертификации продукции ООО «НИЦ», Россия, 302028, Орловская область, город Орел, улица Ленина, дом 39а, помещения 6-9, литер А, кабинеты № 5, 12, 16

номер свидетельства о подтверждении компетентности, наименование, адрес

Подтверждает, что продукция

Кабели малогабаритные с медными жилами, числом от 1 до 52, сечением жил от 0,35 до 2,5 мм² (до 10 мм² для КМВВЭ), с полиэтиленовой изоляцией (или с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката для КМВВЭ), в поливинилхлоридной оболочке, в том числе экранированные, марок: КМПВ, КМПВЭ, КМПВЭВ, КМПЭВ, КМПЭВЭ, КМПЭВЭВ, КМПВЭ-I, КМПЭВЭ-I, КМВВЭ, КМВВЭ-О, КМВВЭ-Д, на номинальное переменное напряжение 500 и 1000 В, частотой не более 200 кГц, выпускаемые по ТУ 16-705.169-80 «Кабели малогабаритные с пластмассовой изоляцией и оболочкой». Серийный выпуск.

наименование продукции

Соответствует требованиям

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.», п.5.2. Класс пожарной опасности О1.8.2.5.4

Проведенные исследования (испытания) и измерения

Протокол испытаний № 2025-12-24/ДС от 24.12.2025 г., выданный Испытательной лабораторией ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ32

номер и дата протокола испытаний и наименование лаборатории с указание разрешительного документа

Представленные документы

ТУ 16-705.169-80 «Кабели малогабаритные с пластмассовой изоляцией и оболочкой».

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — А.П. Котовский (инициалы, фамилия)

Эксперт(эксперты) — подпись — Н. А. Скомороха (инициалы, фамилия)

Общество с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» * Система добровольной сертификации «Безопасность и качество» * Орган по сертификации продукции № ССБК RU.ПБ34 * для документов

СЕГМЕНТ ЭНЕРГО
КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД