



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.11HE09.B.00332/25

Серия **RU** № **0581353**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «Магна», место нахождения (адрес юридического лица): 109380, Россия, город Москва, улица Чагинская, дом 4, строение 13, помещение 14/4, адрес места осуществления деятельности: 129301, Россия, город Москва, улица Касаткина, дом 3 строение 2, этаж 4, помещение по БТИ № 10 (часть), регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11HE09, дата регистрации аттестата аккредитации: 27.05.2021 года, номер телефона: +74993508792, адрес электронной почты: os-magna@yandex.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СЕКМЕНТЭНЕРГО», место нахождения (адрес юридического лица): 142307, Россия, Московская область, город Чехов, улица Складская, промышленная Зона Энергомаш Т, строение 8/1, офис 1, адрес (адреса) места осуществления деятельности: 142307, Россия, Московская область, город Чехов, улица Складская, промышленная Зона Энергомаш Т, строение 8/1, основной государственный регистрационный номер: 1125048000340, телефон: +74967270638, адрес электронной почты: secr.segmentenergo@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СЕКМЕНТЭНЕРГО», место нахождения (адрес юридического лица): 142307, Россия, Московская область, город Чехов, улица Складская, промышленная Зона Энергомаш Т, строение 8/1, офис 1, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142307, Россия, Московская область, город Чехов, улица Складская, промышленная Зона Энергомаш Т, строение 8/1.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо- и газовыделением с медными токопроводящими жилами в количестве от 1 до 5 штук, номинальным сечением от 1,5 мм.кв. до 1000мм.кв., с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ, марок: ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LS, ВВШнг(А)-LS.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.К71-310-2001 «Кабели, не распространяющие горения, с низким дымо- и газовыделением. Технические условия».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 345 от 12.09.2025 года, выданного Испытательной лабораторией кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью центр испытаний кабельной продукции «Волга-тест», уникальный номер записи об аккредитации № РОСС RU.0001.21КБ19;

акта анализа состояния производства № 017-08/25 от 18.08.2025 года, выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Магна», уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.11HE09, эксперт Мишина Юлия Игоревна;

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; ГОСТ 31996-2012 разделы 1-6 и 9-11 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия». Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 10.2024 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.11.2025

ПО 23.11.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Дворякин
(подпись)
Фетисова
(подпись)



Дворякин Леонид Владимирович
(Ф.И.О.)

Фетисова Надежда Андреевна
(Ф.И.О.)