



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ22.Н00130

№ ПС 006360

Срок действия с 05.02.2021 г. по 04.02.2026 г.

Код ОК 034-2014 27.32.13.196
(ОКПД2)

Код ОК 005 (ОКП)

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «СегментЭНЕРГО»
ОГРН 1125048000340, ИНН/КПП 5048028638/504801001.
Адрес: 142307, Россия, Московская область, город Чехов, улица Складская, промышленная
зона Энергомаш территория, строение 8/1, оф. 1
Тел.: +7 4967270638. E-mail: secr.segmentenergo@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «СегментЭНЕРГО» ОГРН 1125048000340
Адрес: 142307, Россия, Московская область, город Чехов, улица Складская, промышленная
зона Энергомаш территория, строение 8/1, оф. 1
Тел.: +7 4967270638. E-mail: secr.segmentenergo@yandex.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «Европейский Центр Сертификации» Общества с ограниченной ответственностью
«Европейский Центр Сертификации»
119634, город Москва, улица Лукинская, дом 16 корпус 1. Тел.: +7(495) 971-77-85.
ОГРН 5107746039242. Свидетельство № ССБК RU.ПБ22 до 01.11.2023 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной продукции,
позволяющая провести
идентификацию)

Кабели малогабаритные, не распространяющие горение при групповой прокладке, марок:
КМПВнг(A), КМПВЭнг(A), КМПВЭВнг(A), КМПЭВнг(A), КМПЭВЭнг(A), КМПЭВЭВнг(A),
с числом медных жил от 1 до 52, номинальным сечением от 0,35 до 2,5 мм², с изоляцией из
сшитого полиэтилена, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной
горючести, на номинальное переменное напряжение до 1кВ включительно, выпускаемые по
ТУ 3500-001-00545202-2016 «Кабели малогабаритные, не распространяющие горение».
Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.» п.п. 5.3 Класс
пожарной опасности кабельных изделий нг(A) – П16.8.2.5.4. Предел распространения
горения при групповой прокладке кабельных изделий с индексом нг(A) ПРГП – П16.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 082/ЕК/21ПБ29 от 27.01.2021 года,
ООО «Европейский Центр Сертификации» ИЛ «Европейское Качество», аттестат ССБК
RU.21ПБ29 действителен до 22.07.2022 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация, Сертификат соответствия системы менеджмента качества
рег. № РОСС RU.ИК90.К00323, выданный сроком до 18.07.2022 г., органом по
сертификации систем менеджмента качества «ПРОМСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»
рег. № RA.RU.13ИК90.

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

В.В. Панова

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.И. Моисеева

