



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HA68.B.00145/22

Серия RU № 0400014

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "ТехноГруппЭнерго". Место нахождения: 117630, РОССИЯ, город Москва, Воскресенское поселение, проезд Чечёрский, дом 130, квартира 46. Адрес места осуществления деятельности: 117630, РОССИЯ, город Москва, шоссе Варшавское, дом 70, корпус 2, офис 3. Телефон: +7 9651702484. Адрес электронной почты: tge.07@mail.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11HA68, выдан 21.08.2018 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕГМЕНТЭНЕРГО"

Место нахождения: 142307, Россия, Московская область, город Чехов, улица Складская, промышленная зона территория Энергомаш, строение 8/1, офис 1
Адрес места осуществления деятельности: 142307, Россия, Московская область, город Чехов, улица Складская, промышленная зона территория Энергомаш, строение 8/1.

Основной государственный регистрационный номер 1125048000340.

Телефон: +74967270638, Адрес электронной почты: secr.segmentenergo@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕГМЕНТЭНЕРГО"

Место нахождения: 142307, Россия, Московская область, город Чехов, улица Складская, промышленная зона территория Энергомаш, строение 8/1, офис 1

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142307, Россия, Московская область, город Чехов, улица Складская, промышленная зона территория Энергомаш, строение 8/1.

ПРОДУКЦИЯ Кабели малогабаритные, не распространяющие горение при групповой прокладке, с числом медных жил от 1 до 52, номинальным сечением от 0,35 до 2,5 мм², с полиэтиленовой изоляцией, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, на номинальное переменное напряжение 500 и 1000 В, марок: КМПВнг(А), КМПВЭнг(А), КМПВЭВнг(А), КМПЭВнг(А), КМПЭВЭнг(А), КМПЭВЭВнг(А).

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3500-001-00545202-2016 "Кабели малогабаритные, не распространяющие горение.

Технические условия"

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № С 12-2022 от 09.06.2022 года, выданного Электротехническая лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Энергокомплект", аттестат аккредитации ВУ/112 2.0963, акта анализа состояния производства от 26.05.2022 года № 265, описания принятых технических решений и оценки рисков, руководства по эксплуатации и монтажу
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента ТУ 3500-001-00545202-2016 "Кабели малогабаритные, не распространяющие горение. Технические условия", ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" п. 5.3. Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагасмой к продукции эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.06.2022
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 09.06.2027

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Филиппова Вера Александровна
(Ф.И.О.)

Сабов Игорь Владимирович
(Ф.И.О.)