



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ34.Н00179

№ ПС 010891

Срок действия с 12.02.2026 по 12.02.2028

Код ОКПД2: 27.32.13

Код ТН ВЭД: 8544 49 910 8

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «СегментЭНЕРГО».
ОГРН: 1125048000340. Юридический и фактический адрес: 142307, Московская обл., г. Чехов, ул. Складская, промышленная зона Энергомаш тер., стр.8/1, офис1.
телефон: +74967270638, адрес электронной почты: info@segmentenergo.ru
наименование заявителя, ОГРН, адрес, телефон, факс

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «СегментЭНЕРГО».
ОГРН: 1125048000340. Юридический и фактический адрес: 142307, Московская обл., г. Чехов, ул. Складская, промышленная зона Энергомаш тер., стр.8/1, офис1.
телефон: +74967270638, адрес электронной почты: info@segmentenergo.ru
наименование изготовителя, ОГРН, адрес, телефон, факс

Орган по сертификации

№ ССБК RU.ПБ34 Орган по сертификации продукции ООО «НИЦ»,
Россия, 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Ленина, д.39а, помещения 6-9,
литер А, кабинеты №№ 5, 12, 16

номер свидетельства о подтверждении компетентности, наименование, адрес

Подтверждает, что продукция

Кабели малогабаритные, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, марок: КМПВнг(A)-LS, КМПВЭнг(A)-LS, КМПВЭВнг(A)-LS, КМПЭВнг(A)-LS, КМПЭВЭнг(A)-LS, КМПЭВЭВнг(A)-LS, с числом медных жил от 1 до 52, номинальным сечением от 0,35 до 2,5 мм², с изоляцией из полиэтилена, с оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, на номинальное переменное напряжение до 1кВ включительно, выпускаемые по ТУ 16.К71-310-2001 «Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением.» Серийный выпуск.

Соответствует требованиям

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.» п.п. 5.3, 5.4, 5.6, класс пожарной опасности кабельных изделий нг(A)-LS П16.8.2.2.2: Предел распространения горения при групповой прокладке кабельных изделий с индексом нг(A) ПРГП – П16, показатель дымообразования и плотности дыма при горении и тлении кабельного изделия с индексом LS – ПД2, эквивалентный показатель токсичности продуктов горения для кабельных изделий с индексом LS – ПП1М2.

Проведенные исследования (испытания) и измерения

Протокол испытаний № 11-02-26/01 ДС от 11.02.2026 г., выданный
Испытательной лабораторией ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» (свидетельство о подтверждении компетентности № СБК RU.21ПБ32)

номер и дата протокола испытаний и наименование лаборатории с указанием разрешительного документа

Представленные документы

Техническая документация ТУ 16.К71-310-2001 «Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением.»

Руководитель (заместитель
руководителя) органа по
сертификации

подпись

А.П. Котовский
инициалы, фамилия

Эксперт(эксперты)

подпись

Н. А. Скомороха
инициалы, фамилия

