



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АД38.В.00011/20

Серия **RU** № **0112812**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС».
Место нахождения: 121471, Российская Федерация, город Москва, улица Рябиновая, дом 26, строение 2, этаж 2, офис 206, кабинет 1. Место осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, Большой Строченовский переулок, дом 22/25, строение 1. Телефон: +7 (495) 274- 01-01, адрес электронной почты: info@serconsrus.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10АД38. Дата решения об аккредитации: 07.11.2016.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СегментЭНЕРГО".
Основной государственный регистрационный номер: 1125048000340.
Место нахождения: 142307, Российская Федерация, Московская область, город Чехов, улица Складская, промышленная Зона Энергомаш Т, строение 8/1, офис 1
Адрес места осуществления деятельности: 142307, Российская Федерация, Московская область, Чеховский район, город Чехов, улица Складская, промышленная Зона Энергомаш Т, строение 8/1
Телефон: 84967270638, адрес электронной почты: secr.segmentenergo@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СегментЭНЕРГО".
Место нахождения: 142307, Российская Федерация, Московская область, город Чехов, улица Складская, промышленная Зона Энергомаш Т, строение 8/1, офис 1
Адрес места осуществления деятельности: 142307, Российская Федерация, Московская область, Чеховский район, город Чехов, улица Складская, промышленная Зона Энергомаш Т, строение 8/1

ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые, не распространяющие горение при групповой прокладке, с низким дымо- и газовыделением с медными жилами в количестве от 1 до 5, номинальным сечением 1,5-1000мм², изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ, с медным экраном (для марки ВВГЭнг(А)-LS), с броней из стальных оцинкованных лент (для марки ВБШвнг(А)-LS), марок ВВГнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS, ВБШвнг(А)-LS.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.К71-310-2001 "Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением".

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколов испытаний №№ 3364ИЛНВО, 3365ИЛНВО от 06.08.2020 года, № 3355ИЛНВО от 11.08.2020 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21BC05); протокола испытаний № ППБ-424/07-2020 от 31.07.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН90); акта анализа производства от 20.05.2020 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «СЕРКОНС»; паспорта.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы не менее 30 лет согласно технической документации. Срок и условия хранения указаны в документации, приложенной к изделию. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования": ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия"; ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" п.5.3; 5.4; 5.6.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.08.2020

ПО 13.08.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

М.П. Перельва
(подпись)



Мазышев Иван Владимирович

(ф.и.о.)

Перельва Анна Сергеевна

(ф.и.о.)