



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.MЭ70.B.00158/25

Серия RU № 0579722



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-Консалтинговый Центр "ПромЭкспертСертификация", место нахождения: 300028, Россия, Тульская область, городской округ город Тула, улица Болдина, дом 106, помещение 16Ц/1 цокольный этаж, адрес места осуществления деятельности: 300041, Россия, Тульская область, город Тула, улица Фрунзе, дом 13, помещение 14, кабинет 210, номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.11МЭ70 дата внесения в государственный реестр аккредитованных лиц 02.09.2015, телефон +74872250632, адрес электронной почты info@pesf.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СЕМЕНТЭНЕРГО». Основной государственный регистрационный номер: 1125048000340. Место нахождения: 142307, Россия, Московская область, город Чехов, улица Складская, промышленная Зона Энергомаш Т, строение 8/1, офис 1, адрес места осуществления деятельности: 142307, Россия, Московская область, город Чехов, улица Складская, промышленная Зона Энергомаш Т, строение 8/1. Телефон: +7 4967270638. Адрес электронной почты: secr.segmentenergo@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СЕМЕНТЭНЕРГО». Место нахождения: 142307, Россия, Московская область, город Чехов, улица Складская, промышленная Зона Энергомаш Т, строение 8/1, офис 1, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142307, Россия, Московская область, город Чехов, улица Складская, промышленная Зона Энергомаш Т, строение 8/1

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, не распространяющие горение при групповой прокладке, в том числе огнестойкие, с низким дымо и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, с медными жилами в количестве от 1 до 5, номинальным сечением 1,5-1000мм², с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с низкой токсичностью продуктов горения, на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ включительно номинальной частотой 50 Гц марок: ВВГнг(А)-LSLTx, ВВГнг(А)-LSLTx, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВШнг(А)-LSLTx, ВВШнг(А)-FRLSLTx. Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями № ТУ16-705.496-2011 "Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, в том числе огнестойкие. Технические условия". Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент таможенного союза (ТР ТС 004/2011) «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№ 189, 190 от 20.05.2025 года, выданы испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью Центр испытаний кабельной продукции «Волга-тест» (номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21КБ19 от 19.06.2015). Акт о результатах анализа состояния производства № 00248/00249/00250/00251 от 21.02.2025 года, выдан органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-Консалтинговый Центр «ПромЭкспертСертификация» (номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.11МЭ70 от 02.09.2015). Эксперт, проводивший анализ состояния производства – Новаков Александр Викторович. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия» разделы 1-6 и 9-11, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» пункты 5.3, 5.4, 5.8, 5.9. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Дата изготовления образцов продукции – 09.10.2024 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.05.2025 **ПО** 26.05.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Еремина Мария Дмитриевна

Демкин Валентин Васильевич