



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.MЭ70.B.00161/25

Серия RU № 0579725



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-Консалтинговый Центр "ПромЭкспертСертификация", место нахождения: 300028, Россия, Тульская область, городской округ город Тула, улица Болдина, дом 106, помещение 16Ц/1 цокольный этаж, адрес места осуществления деятельности: 300041, Россия, Тульская область, город Тула, улица Фрунзе, дом 13, помещение 14, кабинет 210, номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.11МЭ70 дата внесения в государственный реестр аккредитованных лиц 02.09.2015, телефон +74872250632, адрес электронной почты info@pesf.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СЕГМЕНТЭНЕРГО». Основной государственный регистрационный номер: 1125048000340. Место нахождения: 142307, Россия, Московская область, город Чехов, улица Складская, промышленная Зона Энергомаш Т, строение 8/1, офис 1, адрес места осуществления деятельности: 142307, Россия, Московская область, город Чехов, улица Складская, промышленная Зона Энергомаш Т, строение 8/1. Телефон: +74967270638. Адрес электронной почты: secr.segmentenergo@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «СЕГМЕНТЭНЕРГО». Место нахождения: 142307, Россия, Московская область, город Чехов, улица Складская, промышленная Зона Энергомаш Т, строение 8/1, офис 1, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142307, Россия, Московская область, город Чехов, улица Складская, промышленная Зона Энергомаш Т, строение 8/1

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с медными токопроводящими жилами, количеством от 1 до 5 штук, номинальным сечением от 1,5 мм.кв. до 1000 мм.кв, с изоляцией из полимерных композиций, не содержащих галогенов либо из сшитого полиэтилена (для марок ПвПГнг(А)-FRHF, ПвПГЭнг(А)-FRHF и ПвБПнг(А)-FRHF) и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF, ПБПЭнг(А)-FRHF, ПвПГнг(А)-FRHF, ПвБПнг(А)-FRHF на напряжение до 1 кВ включительно частотой 50Гц. Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями № ТУ 16.К71-339-2004 «Кабели огнестойкие силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499108

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент таможенного союза (ТР ТС 004/2011) «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№ 106, 107 от 01.04.2025 года, выданы испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью Центр испытаний кабельной продукции «Волга-тест» (номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21КБ19 от 19.06.2015); Протоколы испытаний №№ 25-05-30/1-С, 25-05-30/2-С от 30.05.2025 года, выданы испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР" (номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OM35 от 04.04.2022). Акт о результатах анализа состояния производства № 00248/00249/00250/00251 от 21.02.2025 года, выдан органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-Консалтинговый Центр «ПромЭкспертСертификация» (номер записи в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.11МЭ70 от 02.09.2015). Эксперт, проводивший анализ состояния производства – Новаков Александр Викторович. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия» разделы 1-6 и 9-11, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» пункты 5.3, 5.5, 5.6, 5.8. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Дата изготовления образцов продукции – 10.09.2024 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.05.2025

ПО

30.05.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Еремина Мария Дмитриевна

Демкин Валентин Васильевич