



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ42.Н00038

№ ПС 009751

Срок действия с 09.08.2024 г. по 08.08.2027 г.

Код ОК 034-2014 27.32.1
(ОКПД2)
Код ОК 005 (ОКП)
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «СегментЭНЕРГО»
ОГРН 1125048000340, ИНН/КПП 5048028638/504801001.
Адрес: 142307, Россия, Московская область, Чеховский район, город Чехов, улица Складская,
промышленная зона Энергомаш территория, строение 8/1, оф. 1
Тел.: +7 4967270638. E-mail: secr.segmentenergo@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «СегментЭНЕРГО» ОГРН 1125048000340
Адрес: 142307, Россия, Московская область, Чеховский район, город Чехов, улица Складская,
промышленная зона Энергомаш территория, строение 8/1, оф. 1 Тел.: +7 4967270638.
E-mail: secr.segmentenergo@yandex.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «Европейский Центр Сертификации» Общества с ограниченной ответственностью
«Европейский Центр Сертификации»,
117342, Россия, г. Москва, пер. Пятницкий, дом 8, стр. 1. Тел.: +7(495) 971-77-85. ОГРН
5107746039242. Свидетельство № ССБК RU.ПБ22 до 01.11.2020 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной продукции,
позволяющая провести
идентификацию)

Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с медными жилами, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, на напряжение 0,66 и 1 кВ, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВВШнг(А)-FRLS, с числом медных жил от 1 до 5, номинальным сечением от 1,5 до 1000 мм², выпускаемые по ТУ 16.К71-337-2004 «Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением.» Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.» п.п. 5.3, 5.4, 5.6, 5.8 класс пожарной опасности кабельных изделий нг(А)-FRLS - П16.1.2.2.2 Предел распространения горения при групповой прокладке кабельных изделий с индексом нг(А) ПРГП - П16. Предел огнестойкости изделия в условиях воздействия пламени - ПО1. Показатель дымообразования и плотности дыма при горении и тлении кабельного изделия с индексом LS - ПД2. Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения для кабельных изделий с индексом LS - ПТПМ2

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 08/24-ICC от 09.08.2024 г., ООО «ФЕНИКС» ИЛ «ФЕНИКС»,
№ ССБК RU. 21ПБ23 до 24.08.2024 г

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация, Сертификат соответствия системы менеджмента качества рег. №RU.CMS-RUPT02.00279, выданный сроком до 15.07.2025г., Органом по сертификации систем менеджмента качества «РОСТЕСТ-МОСКВА» регистрационный № RA.RU.13PT02.

Руководитель (заместитель руководителя)

органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.В. Панова

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.И. Моисеева

